

COLLEGEVOORSTEL



Registratienr.	GEM - 1944350/ 2888	Datum	22 mei 2019
Portefeuillehouder	J. Reus	Behandeld door	[REDACTED]
Overlegd met	[REDACTED]	Team	Projecten en Regie
Begrotingswijziging	Nee	Telefoonnr.	[REDACTED]
Communicatie nodig?	Nee	Reden	
Openbaar J/N	Ja	Reden	lvb met genoemde bedragen
Bijlagen openbaar	Nee		
Bijlagen	financieel overzicht 1944350/20494		
Kopie aan	[REDACTED]		

☐ Ja ☒ Nee

☐ Ja ☒ Nee

Europese Diensten Richtlijn van toepassing?

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (WKPB) van toepassing?

Voorstel uitvoering jaarschijf 2019 (1e deel), Riolering

Voorgesteld wordt jaarschijf 2019 (1e deel) van het Watertakenplan / Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) beschikbaar te stellen.

1. Stelt een krediet Jaarschijf GRP 2019 van € 710.500 beschikbaar voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de riolering (1e deel jaarschijf 2019, watertakenplan / VGRP).
2. Stelt een krediet van € 150.000 beschikbaar voor pompen en gemalen.
3. Dekkt de kapitaallasten van de kredieten uit stelpost riolering.

Met dit voorstel wordt een krediet aangevraagd voor de uitvoering van de in de jaarschijf opgenomen werken. Gevraagd wordt voor onderstaande projecten budget vrij te maken:

Projecten:

Afkoppelen: Binnen Molenstraat – Korte Meent :

In deze straten is het mogelijk om een gedeelte van de dakvlakken af te koppelen en het vrijkomende water door middel van een afvoerbuis op een watergang aan te sluiten. Bij de Binnen Molenstraat – Korte Meent is er geen sprake van sloop, maar deze straten lenen zich goed om daken af te

koppelen. Dit project komt ook in de plaats van de Goilberdingerstraat, waarvan de daken uiteindelijk niet zijn afgekoppeld. Reden de vele kabels en leidingen. De Buiten Molenstraat leent zich er wel voor, en doordat die straten afgekoppeld worden zal er ook minder belasting van water op het rioolstelsel zijn omdat er het relatieve schone water naar de gracht gaat.

Riool vervangen: Moerbeiboom, Mandelastraat, Rheelaan en Putterstraat:

Uit camera inspectie is gebleken dat in deze genoemde straten het riool vervangen moet worden. Er zijn nogal wat schadebeelden (lekkage, verzakking e.d.) zodat het beter is om die riolen te vervangen door nieuwe buizen cq opnieuw te leggen. De rioolhuisaansluitingen worden daar waar nodig ook vernieuwd.

In de oorspronkelijke planning kwam de Slotstraat ook voor vervanging in aanmerking en tevens zo was het plan, gelijktijdig buizen te vergrootten. In het verdere onderzoek en aanpak van dit werk bleek dat de buizen qua diameter wel groot genoeg zijn en ook uit camera inspectie bleek niet dat er een vervanging noodzakelijk was. We kijken het nu nog aan of vervanging in de toekomst nog noodzakelijk is. Wel willen we hiervoor in de plaats 1 rioolstreng in de Johanna Naberstraat opnieuw leggen inclusief huisaansluitingen vernieuwen. Tevens wordt er een nieuwe put geplaatst. Dit heeft o.a. te maken met het vergroten van de duikers van een toekomstige A watergang. Kosten zijn gelijk met het bedrag van de Slotstraat.

Relynen riool: Oranje Nassaulaan, Beukeboom, Wilgeroos, Thijsselaan:

In de hierboven genoemde straten moeten delen van het riool worden gerelynd (een kunststof kous in het riool). Reden van relynen is de slechte staat van de huidige bitumenverbindingen tussen de rioolbuizen. Deze zijn verouderd en daardoor komt er oneigenlijk water en boomwortels in het riool. Dit is ongewenst in dit belangrijke transportriool. Ook zijn er buizen aangetast door H2S gas. Hier moet nu wat aan gedaan worden om erger te voorkomen.

Onderzoeken:

Reinigen en inspecteren: Het riool in Parijsch Noord dient gereinigd en geïnspecteerd te worden.

Strestest, droogte en hitte: Een gemeente heeft de verplichting om in 2019 een klimaatstrestest uit te voeren om eventuele kwetsbaarheden in beeld te brengen. Omdat dit onderzoek een nauwe relatie heeft met een VGRP heeft RHDHV hiervoor een offerte uitgebracht. In dit onderzoek maken zij een verdiepende analyse van het hemelwater, hitte, droogte en overstromingen. Gelijktijdig met dit onderzoek wordt er ook gekeken naar enkele kleinere knelpunten in het rioolstelsel. Hierbij te denken aan knelpunten in de afvoer in de o.a. Parallelweg Oost en Amstelsingel. Het uiteindelijke resultaat is een kaartenatlas die gebruikt kan worden bij de risicodialoog.

Diverse werkzaamheden, onderhoud riool:

In het rioolstelsel van o.a. Achterstraat , Herenstraat (uitvoering in combinatie met werk aan de herinrichting) zijn lekkages aanwezig. Ook moeten er verschillende aansluitpunten vervangen worden vanwege lekkage en scheurvorming. Ook worden er op diverse plaatsen huisaansluitingen vervangen en worden er ontstopingsputjes aangebracht. Dit is regulier onderhoudswerk dat ook voorzien is in het vGRP.

Pompen en gemalen, groot onderhoud:

Er wordt groot onderhoud aan pompen en rioolgemalen uitgevoerd. Bij verschillende rioolgemalen en drukrioleringskastjes moeten er pompen, printplaatjes, buitenkasten en software vervangen

worden. Ook wordt er bij verschillende rioolgemalen onderhoud aan de bestrating uitgevoerd en worden ontstoppingsmogelijkheden aangebracht.

Financieel:

In het vGRP 2019 is voor de uitvoering van de voorgestelde werken financiële ruimte aanwezig.

Risico's Som de risico's op (financiële, juridische, dienstverlenings etc.)	De kosten van de uitvoering worden gedekt uit de middelen die via de rioolheffing binnen komen. Er zijn geen noemenswaardige risico's.
FCL/ECL Bij FCL/ECL: Geef aan uit welk budget het voorstel gedekt wordt en/of/waarop de opbrengsten worden verantwoord.	De kosten van de in het vGRP geplande werkzaamheden worden gedekt uit de stelpost riolering (2019).
Bezuinigingsoperatie Bij Financiële risico's:	<p>Onderstaande vragen zijn van toepassing op collegevoorstellen met een financiële component. De vragen maken in deze periode deel uit van het standaardsjabloon voor collegevoorstellen. Gelieve de tekst te verwijderen als je een voorstel maakt zonder financiële aspecten.</p> <p>Vragen:</p> <p>1. Wat levert het op als we dit voorstel niet uitvoeren? Welke middelen komen dan vrij? Antwoord: Er komen geen middelen vrij. Middelen die via de rioolheffing ontvangen worden moeten aangewend worden voor de aankoop en uitvoering van de rioolwerkzaamheden.</p> <p>2. Wat betekent het niet doorvoeren voor de inwoners van Culemborg? Antwoord: Indien er geen onderhoud uitgevoerd wordt aan rioolgemalen, en de riolering ontstaat daardoor een verhoogd risico op calamiteiten en daarmee een grotere kans op overlast voor de burger (bijvoorbeeld verstopte riolering) en toename schade en claims.</p>